

Nr. Inregistrare 564 / 30.06.2016

În atenția: Operatorilor economici care sunt în posesia Documentatiei de Atribuire - procedura de achizitie directa privind achizitionarea de servicii de mentenanță preventivă și întreținerea sistemelor de securitate și de electroalimentare prevazute din sediul SNSPA

**CLARIFICARE
PRIVIND DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE**

În conformitate cu prevederile art.160 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice și a Documentației de atribuire pentru achizitionarea serviciilor de mentenanță preventivă și întreținerea sistemelor de securitate și de electroalimentare, SNSPA raspunde urmatoarei solicitari de clarificari. Prezentul document va fi considerat de catre operatorii economici parte integrantă a documentatiei de atribuire. In cele ce urmeaza este prezentata solicitarea de clarificare primita de autoritatea contractanta si raspunsul aferent acesteia:

1. Intrebare: „În Invitația de participare nr. TIAP 560/28.06.2016 punctul 8.4 se solicită Autorizație eliberată de ISCIR (conform PT-C 9-2010). Dat fiind specificul lucrărilor, vă rugăm să ne specificați dacă sunt suficiente pentru calificare următoarele atestate și autorizații: Atestat ANRE de tip C2B pentru executare de linii electrice aeriene sau subterane, Atestat ANRE de tip E2PA pentru executare de lucrări la instalațiile electrice de protecție și automatizări din stațiile electrice, Atestat ANRE de tip E2 pentru executare de stații electrice și de lucrări la partea electrică a centralelor, Autorizație IGSU pentru proiectarea sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incediu, Autorizație IGSU pentru instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu, Autorizație IGSU pentru proiectarea sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor, Autorizație IGSU pentru instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor delimitare și stingere a incendiilor, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, Licență de funcționare IGPR pentru proiectare, instalare, modificare și întreținere a sistemelor de alarmare împotriva efracției”.

Raspuns: Dintr-o eroare materială, în Invitația de participare nr. TIAP 560/28.06.2016 la punctul 8.4 se solicită Autorizație eliberată de ISCIR (conform PT-C 9-2010).


Vă rugăm să luați în considerare următoarea erată:

La punctul 8.4 în loc de Autorizație eliberată de ISCIR (conform PT-C 9-2010)

se va citi:

Pentru **LOTUL 1 - servicii de mentenanță preventivă și întreținerea sistemelor de securitate sunt necesare următoarele documente :**

- Autorizație IGSU pentru instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu
- Autorizație IGSU pentru instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor delimitare și stingere a incendiilor, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră



SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE

- Licență de funcționare IGPR pentru proiectare, instalare, modificare și întreținere a sistemelor de alarmare împotriva efracției

Pentru LOTUL 2 - servicii de mentenanță preventivă și întreținerea sistemelor de electroalimentare

- Atestat ANRE de tip E2PA pentru executare de lucrări la instalațiile electrice de protecție și automatizări din stațiile electrice
- Atestat ANRE de tip E2 pentru executare de stații electrice și de lucrări la partea electrică a centralelor

2. Intrebare: „Vă rugăm să ne specificați cum se procedează în caz de defecțiuni la echipamente. Contravaloarea pieselor de schimb sau a echipamentului propriu-zis (dacă se constată faptul că acesta nu mai poate fi reparat) va fi suportată de către Prestator din valoarea contractului sau va constitui valoare suplimentară contractului”.

Raspuns: Dacă în urma verificărilor, se constată necesitatea înlocuirii unor piese, Prestatorul va întocmi o Notă de constatare a defecțiunii și o Listă de prețuri conținând contravaloarea pieselor necesare.

Manopera aferenta inlocuirii pieselor defecte sau necesare reviziilor va fi inclusă în plata semestrială /anuală. Contravaloarea pieselor de schimb va constitui o valoare suplimentară a contractului și se va plăti doar dacă Beneficiarul a aprobat, în prealabil, devizul aferent acestor piese

Cu stima,

Director Patrimoniu

Constantin MICU

Întocmit,

Referent tehnic

Victor IONESCU