



Nr. Inreg TIAP 397 / 10.08.2023

RĂSPUNS CONSOLIDAT LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICARE

Privind „Achiziția directă” având ca obiect „Funizare echipament UPS”

Anunț publicitar numărul ADV1378544 / 08.08.2023

Întrebare 1

“Nu se menționează autonomia și la ce sarcina ar trebui să se asigure această autonomie”.

Răspuns:

Autonomia nu este specificată, întrucât este proporțională cu capacitatea acumulatorilor pe care noi îi avem deja în locație.

Recomandăm vizita în locație pentru orice alte detalii tehnice.

Întrebare 2

“Pentru dimensionarea unei oferte realiste și care să poată fi aplicată avem nevoie să ne clarificați următoarele elemente:

- ce UPS este acum montat (model, putere, caracteristici)

- ce cabinet are acum acest UPS (modulara sau nu, cu neutru sau nu, dimensiuni, câți acumulatori sunt acum montați, dacă mai sunt stringuri necompletate)

- ce vechime are întregul ansamblu sau ce vechime au fiecare din componente (UPS - Cabinet) - trebuie să stim vechimea acumulatorilor”.

Răspuns:

1. UPS existent: Socomec Delphys DMX-AA 500KVA

2. Cabinetul nu este modular, are neutru, 111 acumulatori, are string-uri necompletate, dimensiuni: 1600 x 995 x 1930mm.

UPS-ul a fost pus în funcțiune în luna decembrie 2014.

Bateriile au fost schimbate acum cca 5 ani.

Recomandăm vizita în locație pentru orice alte detalii tehnice.



Întrebare 3

“În vederea clarificării soluției tehnice va rugăm să ne ajutați cu următoarele informații:

- Numarul și tipul bateriilor existente, precum și vechimea acestora. Este nevoie de aceste informații pentru a putea verifica compatibilitatea UPS-ului pe care îl vom propune.
- Există protecții de baterii în locație (tipul)?
- Clarificare amplasare UPS și distanța față de baterii/protecții pentru a putea să clarificăm lungimea cablului dintre UPS și protecții.

Răspuns:

1. 111 baterii, 3 string-uri de 37 baterii
Baterii 12v 90 Ah, de tip Plumb acid, cu vechime cca 5 ani
2. Există protecții de baterii în cabinet, compatibile cu echipamentul existent. Recomandăm vizita în locație pentru orice alte detalii tehnice.
3. Cabinetul și UPS-ul existent sunt alăturate.

Este recomandată vizitarea locației pentru vizualizarea echipamentului existent, pentru a face oferta în deplină cunoștință de cauză.

Program de lucru:

Luni – Joi - 08:00 – 16:30

Vineri - 08:00 – 14:00

Adresa: Bd. Expoziției nr. 30A, Sector 1, București

Mobil 0753.084.037 (pentru programare vizită)

Director T.I.A.P

Andreea Zaharia

Administrator patrimoniu

Ing. Emilio Verzotti